

شماره: BPP.lab-04-1163-1

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۰۴

پیوست: دارد

صفحه: ۱ از ۱

باسمه تعالی



حضور محترم شرکت ابتکار توسعه اسپادان موضوع: انجام آزمون بر روی نمونه‌ی ارسالی

با سلام و احترام؛

پیرو درخواست مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ مبنی بر تعیین نوع جنس نمونه‌ی چسب کاشت میلگرد core tech ep8000 ارسال شده، آزمون تعیین ماهیت بر روی نمونه‌ی ارسالی صورت گرفت. با توجه به آزمون‌های مورد نظر ماهیت چسب رزین اپوکسی مشخص گردید. اصلاح نتیجه با کد BPP-04-0803 و گراف مربوطه به پیوست ارسال می‌گردد. امید است این روند همکاری در آینده نیز ادامه یابد. شایان ذکر است نتایج و تفاسیر فقط در مورد نمونه‌ی ارسالی صادق می‌باشند.

از حسن اعتماد و بذل توجه جنابعالی کمال تشکر را داریم.

باسپاس فراوان
شرکت فنی مهندسی بسیار پایش پارس
مدیر عامل - مهدی محمودی فریمانی

بسیار پایش پارس

شماره ثبت ۵۲۱۳۸

BASPAR PAYESH PARS

خراسان رضوی - مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه فردوسی - بلوار دانش
خیابان ادب - مرکز رشد واحدهای فناوری - شرکت فنی مهندسی بسیار پایش پارس

تلفن: ۰۵۱۳۸۷۶۹۲۳۰ - ۰۵۱۳۸۷۶۹۲۳۲ فکس: ۰۵۱۳۸۷۶۹۲۳۲

وبسایت: www.bpp-co.com ایمیل: info@bpp-co.com

همراه: ۰۹۱۵۲۵۰۹۰۷۹ کدپستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۵۸

نام و نوع نمونه: چسب کاشت میلگرد core tech ep 8000 ساخت انگلستان	شماره و تاریخ درخواست: ۰۴-۰۶۴۷، ۱۴۰۴/۰۵/۱۱	بازنگری ☐ مرتبه:
نام و شماره تماس مشتری: شرکت ابتکار توسعه اسپادان، ۰۳۱۳۷۴۴۴۲۰۰	تاریخ دریافت نمونه (ها): ۱۴۰۴/۰۵/۱۱	
نام شرکت/ واحد تولیدی: شرکت ابتکار توسعه اسپادان	تاریخ شروع آزمون: ۱۴۰۴/۰۵/۲۷	
نام تجاری: ---	تاریخ صدور نتیجه آزمون: ۱۴۰۴/۰۶/۰۴	
شماره و تاریخ نامه مشتری: ---، ---	شماره کوتاژ/ قبض انبار: ---	شماره پلمپ: ---
تاریخ و شماره قرارداد: ---	محل نمونه برداری: ---	تاریخ نمونه برداری: ---
کد نمونه: BPP-04-0803	هزینه آزمون: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال	

ردیف	ویژگی/ شرح آزمون	شماره استاندارد روش آزمون	عدم قطعیت	نتیجه آزمون	واحد	توضیحات
۱	FTIR	---	---	مطابق گراف پیوست	---	---

شرایط محیطی خاص (شماره ردیف (ها): ---):

- تکثیر گزارش آزمون بدون اجازه کتبی از شرکت فنی مهندسی بسپار پایش پارس مجاز نمی باشد و در صورت داشتن اجازه کتبی، تکثیر آن باید به طور کامل و از تمامی صفحات آن صورت گیرد.
- این برگه بدون مهر آزمایشگاه فاقد هر گونه ارزش قانونی می باشد.
- نتایج فقط در خصوص نمونه (های) ارسالی مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ صادق می باشد.
- نمونه برداری توسط متقاضی انجام گرفته است و نمونه (ها) حداکثر تا ۶۰ روز پس از انجام آزمون نگهداری می شوند.
- عدم قطعیت استاندارد (u_m) براساس عدم قطعیت گسترده (U) تقسیم بر ضریب همپوشانی $k=2$ و در سطح اطمینان ۹۵٪ گزارش شده است. ($u_m = U/k$)
- قاعده تصمیم گیری در این آزمایشگاه براساس احتمال انطباق (P_c) انجام می شود.
- ردیف (های) ۱ در دامنه گواهینامه ISO/IEC 17025 این آزمایشگاه نمی باشد.

توضیحات (اظهار نظر و تفسیر):




با توجه به آزمون انجام شده و نتایج حاصله، پایه چسب کاشت میلگرد ارسال شده، core tech ep8000، رزین اپوکسی می باشد.

فایل های پیوست به نتایج آزمون: تفسیر نتیجه آزمون ☒ گراف ☒ تفسیر گراف ☐ جدول ☐ عکس ☐


تصویب کننده (مدیر آزمایشگاه)

تأیید کننده (مدیر فنی)

آزمونگر (کارشناس آزمایشگاه)

BASPAPAYESH PARS



BASPAPAYESH PARS

خراسان رضوی - مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه فردوسی - بلوار دانش
خیابان ادب - مرکز رشد واحدهای فناوری - شرکت فنی مهندسی بسپار پایش پارس

تلفن: ۰۵۱۳۸۷۶۹۲۳۰-۲ | ۳۸۷۶۲۳۰

فکس: ۰۵۱۳۸۷۶۹۲۳۳

وبسایت: www.bpp-co.com

ایمیل: info@bpp-co.com

همراه: ۰۹۱۵۲۵۰۹۰۷۹

کدپستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۵۸

صفحه: ۱ از ۱

بسپار پایش پارس

Code: BPP-04-0803

DATE: 1404/06/04

Parameter: FTIR

Sample : چسب

transmittance(%):---

wavenumbers(cm^{-1}): 500-4000

