دانشگاه صنعتی امیر کبیر
(پلی تکنیک تهران)

مرکز رشد و واحد های فناوری دانشگاه امیر کبیر

دانشگاه صنعتی امیر کبیر
پلی تکنیک تهران

تاریخ: 1398/10/28.
شماره:. -98102806
پیوست.....

نام متقاضی: شرکت بنا آزمای طبرستان (نمایندگی رسمی آبادگران)

پروژه ایستگاه مترو توحید خط 7 تهران (موسسه شهید رجایی)

نوع آزمون: Pull out Test کشش انکربولت از بتن سقف

نام نمونه: انکر بولت کاشته شده روی سقف

ردیف NO.	مشخصات نمونه Specimen Name	نوع چسب Concrete adhesive	نیروی نهایی Force(Kgf)	توضیحات Note
1	نمونه شماره 1	چسب آبادگران	8000	هیچ آسیبی ندید، تست متوقف شد
2	نمونه شماره 2 .	چسب آبادگران	8000	هیچ آسیبی ندید، تست متوقف شد
3	نمونه شماره 3	چسب آبادگران	13000	از مقطع رزوه پاره شد.چسب آسیب ندید

*ملاحظات:

فتوکپی این برگه بدون مهر فاقد اعتبار است.

* شماره تلفن64543494 مسئول رسیدگی به نظرات مشتریان محترم .

نحوه و تعداد انجام آزمون توسط متقاضی صادر شد.

با تشکر
آزمایشگاه و مرکز تحقیقات مقاومت مصالح و
کنترل کیفیت سازه ها

دانشگاه صنعتی امیر کبیر
کنترل کیفیت و کالیبراسیون
مرکز رشد واحد های فناوری